

АКТ
оценки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, подведомственной
управлению культуры и искусства администрации города Радужный

Составлен « 06 » _____ августа _____ 2019г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования « Детская художественная школа» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ города Радужный
(полное наименование организации, год постройки)

Управление культуры и искусства администрации города Радужный.
(учредитель организации)

628462 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, мкр. 6, дом 18

(юридический адрес, физический адрес организации)

Салин Григорий Герасимович, № 8(34668) 3-10-69, 3-24-02

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом УК и И от « 24 » _____ июля _____ 2019 № 50
в период с « 06 » по « 06 » августа _____ 2019 г. провести проверку

Комиссией в составе :

С.Ю. Лукина

председатель комиссии, начальник управления культуры и искусства администрации города Радужный

Р.А.Кабанова

заместитель председателя комиссии, заместитель начальника управления культуры и искусства администрации города Радужный

Члены комиссии:

Ю.С.Карадимитрова

начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и профилактике правонарушений администрации города Радужный

В.В. Богданов

специалист- эксперт сектора охраны труда и социально -трудовых отношений управления экономики и прогнозирования администрации города Радужный

Г.Р. Ярова

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города Радужный

А.М. Каюков

специалист-эксперт управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города Радужный

С.П. Козакевич

временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России по г.Радужному
майор юстиции

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки комиссией установлено следующее:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- устав от « 15 » апреля 2015года № 24

- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 31 » января 2001года № 61222, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);

- свидетельство о государственной регистрации права от « 02 » марта 2011г. №121434 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

- идентификационный номер юридического лица от « 06 » февраля 2001 года №8609016330

- лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 12 » мая 2015г., серия 86 Л 01, № 0001249, регистрационный номер 2036

Служба по контролю и надзору и надзору в сфере образования ХМАО- Югры

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно.

2. Технические паспорта зданий и сооружений: 71:137:001:002087560:0001:20000:003 от 15.02.2005 года

3. Количество зданий (объектов) организации 1 единиц, в том числе общежитий нет единиц на - мест.

Качество и объемы проведенных к новому учебному году ремонтных работ:

а) капитальных не проводился

б) текущих не проводился

в) иных видов ремонта : не проводились

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ремонт помещений, полов

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются;

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья : вход оборудован наружными поручнями, пандусом, противоскользящим покрытием. Установлены информационно - тактильные знаки, пиктограммы мнемосхема, кнопка вызова персонала, звуковое оповещение.

Наличие паспорта доступности объекта : имеется № 31 от 14 февраля 2018года

а) наличие материально-технической базы оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Оснащённость в %		Наличие документов по т/б	Наличие акта разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
				мебелью и оборудованием	учебно-нагляд. пособиями					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Интерактивные доски	7	7	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
2	Телевизоры	6	6	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
3	Видеомагнитофоны	4	4	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
4	Аудиоцентры/магнитофоны	9	9	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
5	Диапроекторы	1	1	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
6	Мультимедийные проекторы	1	1	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
7	Экспозиционные экраны	1	1	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
8	Компьютеры	29	29	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
9	Графические планшеты	16	16	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
10	Ноутбуки	7	7	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
11	Сканеры	2	2	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
12	Принтеры лазерные ч/б	4	4	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
13	Принтеры цветные	3	3	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
14	Копировальные аппараты	2	2	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
15	Проектор для демонстрации слайдов	1	1	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
16	Ламинатор	1	1	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
17	Брошюровщик	1	1	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
18	Переплетчик	1	1	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
19	Фотокамеры цифровые	2	2	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
20	Видеокамеры цифровые	2	2	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
21	Средства коммуникации	4	4	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
22	Источники бесперебойного питания	2	2	100	100	имеется	-	удовлет.	да	
23	Подключение к сети Интернет	2	2	100	100	имеется	-	удовлет.	да	

указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами **кабинеты укомплектованы;**

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **не имеется;**

тренажерный зал – **не имеется;**

бассейн - **не имеется;**

музыкальный зал - **не имеется;**

музей - **не имеется;**

учебные мастерские - **не имеется;**

детская игровая площадка – **не имеется;**

«площадка для спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей) – **не имеется.**

компьютерный класс – имеется, приспособлен, емкость 5 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа не имеются; необходим класс с большей площадью для размещения 15-ти человек (4,5м2 на одного человека по нормам)

в) организация компьютерной техникой - обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 32 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 6 единиц ПК и 6 мониторов.

Основные недостатки: не имеются;

г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплектов-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

д) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 0; стулья офисные - 3; кровати 0; и т.д.;

е) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг 900; брошюр, журналов 1200; фонд учебников 0, _____ %;

научно- педагогическая и методическая литература - 550.

Основные недостатки: не имеются

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка образовательной организации - не имеется,

(удовл., не удовл.)

площадь участка 0 га; сколько на участке деревьев _____, наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям контейнеры для сбора мусора возле подъезда жилого дома

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: : не имеются

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям не имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: : не имеются

7. Медицинское обслуживание в организации осуществляется не организовано

(организовано, не организовано)

Договор на медицинскую деятельность - не оформлен;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога - не имеется;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не имеются

8. Питание обучающихся - не организовано

а) питьевой режим обучающихся - организован, имеется питьевой фонтанчик

(организован, не организован)

Основные недостатки: не имеются

б) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

Договор № 40 от 14 декабря 2018 года ООО «Городская дезинфицирующая станция»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности аудиторий, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Тип освещения в образовательной организации (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное и др.), светодиодные светильники, энергосберегающие лампы, состояние системы освещения удовлетворительное.

Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта 08 октября 2018 года технический отчет о проведении испытаний электроустановок (ООО «Лидер»)

Основные недостатки: не имеются.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано.

(организовано, не организовано)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторож-вахтер в дневное время, с 8:00-20:00 и охранная система в ночное время ООО частное охранное предприятие «Рубеж»

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены. Договор № 07-19 от 14 декабря 2018 года на охрану посредством пульта централизованного наблюдения (ПЦН) с ООО частное охранное предприятие «Рубеж»;

Договор № 06-19/КТС от 14 декабря 2018 года на охрану посредством кнопки тревожной сигнализации (КТС) с ООО частное охранное предприятие «Рубеж»;

Договор № 08-19 от 14 декабря 2018 года на техническое обслуживание системы охранной сигнализации с ООО частное охранное предприятие «Рубеж».

б) объекты организации системой охранной сигнализации в наличии, связь по радиоканалу, прибор Андромеда «Капитан» с выводом на ПЦН ООО ЧОП «Рубеж».

Обслуживает ООО ЧОП «Рубеж».

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудовано внутреннее видеонаблюдение - 8 видеокамер внутри здания, наружное видеонаблюдение - 3 видеокамеры, срок хранения – 30 суток;

(оборудованы, не оборудованы)

Договор № 1925 от 14 декабря 2018 года на техническое обслуживание системы видеонаблюдения с АО «Спецмонтажавтоматика»;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

Кнопка экстренного вызова, телефон АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) периметральное ограждение территория образовательной организации ,его состояние не оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована .
(организована, не организована)

ж) наличие паспорта безопасности имеется от 28 декабря 2018 года

з) наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим, учет информации о проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных ситуациях, наличие соответствующих инструкций для персонала имеется .

и) определение должностного лица, ответственного за принятие мер по антитеррористической защите образовательной организации: заместитель директора по административно- хозяйственной части Чебан Любовь Павловна приказ № 04 от 10.01.2019 года.

Основные недостатки: не имеются.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) декларация пожарной безопасности Зарегистрирована от « 23 »апреля 2018 г. №71137000-ТО-0577

б) наличие первичных средств пожаротушения 3 пожарных крана и рукава, расположены по коридорам помещения;
8 огнетушителей ОП-5, расположены в вестибюле школы, выставочном зале, у запасного выхода, по коридору помещения.

в) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание имеется, состояние удовлетворительное,
автоматическая система оповещения и управления эвакуацией при пожаре III – го типа в рабочем состоянии. Обслуживающая организация - АО «Спецмонтажавтоматика».; Пожарная сигнализация - автоматической системой пожарной сигнализации с прямым выводом сигнала в подразделение пожарной охраны 73 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «5 ОФПС по ХМАО-Югре» по программно-аппаратному комплексу «Стрелец-Мониторинг» в рабочем состоянии. Обслуживающая организация - АО «Спецмонтажавтоматика».

г) наличие системы дымоудаления не имеется;

д) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений не предусмотрено;

е) содержание путей эвакуации удовлетворительное;

ж) монтаж и техническое обслуживание системы противопожарного водоснабжения пожарные краны имеются, проводится проверка и размотка пожарных рукавов 2 раза в год;

з) оборудование аварийного освещения зданий имеется;

и) разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.)

издан приказ № 76 от 20.12.2018г. «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность и установлении противопожарного режима в учреждении»,

приказ № 77 от 20.12.2018г. «О возложении контроля за пожарной автоматикой».

к) проведение занятий и инструктажей о мерах пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре

Проводятся инструктажи и ежеквартальные тренировки по пожарной безопасности с работниками ДХШ. План эвакуации при пожаре имеется.

Эвакуация через 2 основных и 2 запасных выхода, 2 (два) запасные (аварийные) выхода оборудованы металлическими дверями

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены .

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль ,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт испытания системы отопления, когда и кем выдан

Июль 2019 УП «РТС» г.Радужный

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжная, состояние

удовлетворительное. ООО «Янтарь» проведена очистка вентиляционных систем:

Акт №01 от 10.07.2019 года. Акт №02 от 10.07.2019 года.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

15. Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата):

водоснабжения _____ - _____

электроснабжения 08 октября 2018года технический отчет о проведении испытаний электроустановок (ООО «Лидер»)

канализация _____ - _____

сантехоборудования _____ - _____

16. Наличие энергетического паспорта Рег. № 019-241-1648 декабрь 2011 года.

17.Наличие и состояние узлов учета:

электрической энергии имеется, установлен узел учета во ВРУ - один ;

счетчиков воды установлены – 19;

счетчиков тепловой энергии нет технической возможности;

18. Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение имеется.

19. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым требованиям отсутствует, документация ежегодно сдается согласно описи в архивный отдел администрации г. Радужный.

20. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству имеется, охране труда и технике безопасности имеется, теплохозяйству нет, электрохозяйству нет, эксплуатации зданий и сооружений нет, связи нет, транспорту нет.

21. Выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Обрнадзора, Прокуратуры за 2019 год:

В 2019 году предписаний надзорных органов нет.

количество оставшихся невыполненными пунктов предписаний 0

Наличие плана устранения замечаний надзорных органов _____ - _____

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ города Радужный.

(полное наименование организации)

к новому 2019-2020 учебному году готова
(готова, не готова)

III Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки


1. В ходе проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

нарушений не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


Акт составлен 06 августа 2019 года

Директор МАУ ДО «ДХШ»




Г.Г.Салин

Председатель комиссии, начальник управления культуры и искусства администрации города Радужный



С.Ю. Лукина

заместитель председателя комиссии, заместитель начальника управления культуры и искусства администрации города Радужный



Р.А.Кабанова

Члены комиссии:

начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и профилактике правонарушений администрации города Радужный



Ю.С.Карадимитрова

специалист- эксперт сектора охраны труда и социально -трудовых отношений управления

экономики и прогнозирования администрации
города Радужный

В.В. Богданов

начальник управления жилищно –
коммунального хозяйства, транспорта и
связи администрации города Радужный

Г.Р. Ярова

специалист-эксперт управления жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи
администрации города Радужный

А.М. Каюков

временно исполняющий обязанности начальника
ОМВД России по г.Радужному
майор юстиции



С.П. Козакевич